

Stand: 18.2.2025

PRÜFBERICHTE LÖSCHSYSTEME

Generelle Anmerkungen:

- Es sind ab sofort nur mehr Löschsysteme gelistet, deren Bauteile gemäß EN 12094-Serie zertifiziert und welche gemäß ON F 3010 geprüft wurden.
- Nicht gelistete Löschsysteme entsprechen weder der mandatierten EN 12094-Serie noch der ON F 3010.

1. CO₂

FT-Zahl

Bezeichnung

Ablaufdatum

ACCURO

14/538/09/02

ACC CO₂ Hochdruck
Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S

23. Jänner 2021

JOHNSON CONTROLS (Tyco)

14/289/06/13

CO₂-System LPG Hochdruck
Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 140 S

17. Dezember 2025

KIDDE DEUGRA

14/262/04/02

CO₂ Hochdruck
Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 140 S

19. Juni 2014

14/219/03/09

CO₂ Niederdruck
Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 140 S

21. November 2015

MINIMAX

14/280/08/91

CO₂-System ³
Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 140 S

18. Jänner 2023

14/1047/0222

CO₂ - HP LCP
Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S

18. Jänner 2027

SIEMENS

14/527/03/21

Siemens Sinorix NXN CO₂

30. Juni 2025

14/185/09/91

Siemens Sinorix CO₂⁴
Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S

19. Juni 2024

WAGNER

14/277/10/98

CO₂⁴

4. Oktober 2026

14/449/24

Fir-Exting CO₂ Niederdruck

16. Mai 2026

Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S

2. Inertgase

ACCURO

14/1064/23

AccurateFlow Ar/N₂/IG-541

20. Dezember 2025

Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152

14/537/09/02

ACC Ar, Nitrogen 200⁴

23. Jänner 2021

Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152

14/900/07/11

ACC Ar, Nitrogen 200 GDT⁴

23. Jänner 2025

Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152

14/344/02/21

ACC IG-541/IG-01⁴

15. April 2025

Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152

JOHNSON CONTROLS (TYCO)

14/525/09/06

Inergen FE 300 bar³,

17. Dezember 2025

Ein-/Mehrbereich

Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152

14/327/22

HD Protector Düse LPG

keiner

Entsprechung mit TRVB 152 S

14/350/06/12

„N₂/Ar/Inergen LPG 300 bar iFlow“³

17. Dezember 2025

Ein-/Mehrbereich

Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152

KIDDE DEUGRA

14/264/05/02

KD 200

14. Dezember 2013

Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S

14/263/05/02

Argonite⁴

14. Dezember 2013

Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S

14/1255/11

Argonite⁴ Gleichdrucktechnik

14. Dezember 2013

Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S

MINIMAX

14/529/05/16

OXEO HD Ar/N₂ Const.Flow 300 bar

18. Jänner 2027

LCP⁴

Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S

14/399/02/15	OXEO HD DK Ar/N ₂ /IG55/IG541 ⁴ 200 und 300 bar Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	18. Jänner 2019
14/272/03/13	OXEO HD Ar/N ₂ /IG55/IG541 Const. Flow 200 und 300 bar ⁴ Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	18. Jänner 2019
14/250/06/94	Oxeo Argon/N ₂ 200 und 300 bar ³ Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	18. Jänner 2017
14/540/04/05	Löschsystem „MX-200“ Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S Interimistisch wegen neuer Bauteile verlängert bis 31.3.2017	18. März 2014

SIEMENS

14/528/03/21	Sinorix NXN Ar/N ₂ /IG-541 ⁴	30. Juni 2025
14/814/09/04	Ar/N ₂ Löschsystem ⁴ Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	19. Juni 2022
14/814/05/01/04	Aufnahme Silent Düsen in PB	
14/101/05/14	Ar/N ₂ /IG-541 Löschsystem „CDT-R“ ⁴ Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	7. Februar 2024
14/1135/04/01/05	Aufnahme Silent Düsen in PB	
14/285/05/16	Löschsystem „Sinorix H ₂ O Gas“ Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	30. März 2026
14/119/09/02	Löschsystem „Sinorix 227“ Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	19. Juni 2022

TORNADO

14/164/07/93	Tornado Trigon Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	28. Dezember 2022
14/234/04/15	Tornado FEMEX 200 Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	11. März 2023

WAGNER

14/275/10/98	Ar/N ₂ /IG 541 ⁴ – 200 und 300 bar inkl. Silent-Düse FirExting SILENT Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 140 S	4. Oktober 2026
14/586/08/11	Ar/N ₂ /IG 541 ⁴ – Gleichdrucktechnik inkl. Silent-Düse FirExting SILENT; Erw. 2014 Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 140 S	4. Oktober 2026

3. Chemische Gase

ACCURO

14/187/03/21

ACC RX 5-1-12

22. Februar 2027

Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152

CHUBB (KIDDE DEUGRA)

14/439/10/03

KD 1230

10. März 2026

Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152

JOHNSON CONTROLS (TYCO)

14/222/05/16

Sapphire 1230 25/42 bar

17. März 2026

Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S

MINIMAX

14/1087/10/07

MX 1230-E

18. Jänner 2027

Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152

14/660/05/14

CPS1230 – Schaltschranklöschesystem

5. September 2025

Prüfung sinngemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152

SIEMENS

14/151/11/04

Sinorix 1230

19. Juni 2026

Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S

14/922/02/22

Sinorix 5112

19. Juni 2026

Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S

14/615/19

Smart Discharge Unit

keiner

WAGNER

14/929/02/22

Wagner „FirExting 1230“

17. November 2026

Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S

4. Sauerstoffreduktionszentralen und -systeme gemäß ÖNORMEN F 3008 bzw. F 3007

BEST FIRE SYSTEMS

14/68/03/13	LC 216	21. Oktober 2019
	SRZ gemäß ÖNORM F 3008	
14/69/03/13	PermaPrevent	21. Oktober 2019
	SRA-System gemäß ÖNORM F 3007	

ISOLCELL

14/539/03/11	N ₂ -Firefighter Multiplex	14. Oktober 2017
	SRZ gemäß ÖNORM F 3008	
14/540/03/11	N ₂ -Firefighter	14. Oktober 2017
	SRA-System gemäß ÖNORM F 3007	
14/78/04/15	ADOX N2ORS CIE	17. Jänner 2027
	SRZ gemäß ÖNORM F 3008	
14/79/04/15	N2ORS	17. Jänner 2027
	SRA-System gemäß ÖNORM F 3007	

MARVIL

14/817/05/15	Megas Z01	30. September 2025
	SRZ gemäß ÖNORM F 3008	
14/818/05/15	Fire safe	30. September 2025
	SRA-System gemäß ÖNORM F 3007	

WAGNER

14/359/02/21	OxyControl 2.0	7. Juli 2025
	SRZ gemäß ÖNORM F 3008	
14/360/02/21	OxyReduct inkl. Schnellabsenkung	7. Juli 2025
	SRA System gemäß ON F 3007	
14/498/05/11	OxyControl OC-R	29. Juli 2021
	SRZ gemäß ÖNORM F 3008	
14/780/06/09	OxyReduct inkl. Schnellabsenkung	29. Juli 2021
	SRA System gemäß ON F 3007	

⁽¹⁾ Per Stand 12.10.2013 kein Nachweis der Entsprechung aller Bauteile mit den relevanten Teilen der EN 12094 Serie

⁽²⁾ Nachweis der Entsprechung aller Bauteile mit den relevanten Teilen der EN 12094 Serie erbracht; neuer Bericht in Ausarbeitung

⁽³⁾ Anwendungseinschränkungen hinsichtlich Ort des Notstoptasters



Prüfstelle für Brandschutztechnik

des österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes Ges.m.b.H.

Geschäftsführung und Geschäftsstelle:

Voitgasse 4, 1220 Wien

Telefon: +43 (0)1 544 12 33 Fax: +43 (0)1 544 12 33-40

E-Mail: office@pruefstelle.at

Website: www.pruefstelle.at

Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle



FN 148379 f
UID ATU 41970603

(4) keine Anwendungseinschränkungen hinsichtlich Ort des Notstoptasters