

Stand: 17.7.2026

PRÜFBERICHTE LÖSCHSYSTEME

Generelle Anmerkungen:

- Es sind ab sofort nur mehr Löschsysteme gelistet, deren Bauteile gemäß EN 12094-Serie zertifiziert und welche gemäß ON F 3010 geprüft wurden.
- Nicht gelistete Löschsysteme entsprechen weder der mandatierten EN 12094-Serie noch der ON F 3010.

1. CO₂

FT-Zahl

Bezeichnung

Ablaufdatum

ACCURO

14/538/09/02

ACC CO₂ Hochdruck
Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S

23. Jänner 2021

(CHUBB) KIDDE DEUGRA

14/172/25

CO₂ Hochdruck
Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 140 S

9. April 2027

JOHNSON CONTROLS (Tyco)

14/289/07/13

CO₂-System LPG Hochdruck
Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 140 S

17. Dezember 2027

MINIMAX

14/280/08/91

CO₂-System ³
Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 140 S

18. Jänner 2023

14/1047/0222

CO₂ - HP LCP
Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S

18. Jänner 2027

PKE

14/462/26

RX CO₂ Hochdruck
Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S

1. Juni 2028

SIEMENS

14/527/04/21

Siemens Sinorix NXN CO₂

30. Juni 2027

14/185/09/91

Siemens Sinorix CO₂⁴
Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S

19. Juni 2024

TORNADO

14/633/25

CO₂-System

6. August 2027

WAGNER

14/277/10/98

CO₂⁴

4. Oktober 2026

14/449/24

Fir-Exting CO₂ Niederdruck

16. Mai 2026

Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S

2. Inertgase

ACCURO

14/1064/02/23

AccurateFlow Ar/N₂/IG-541

20. Dezember 2027

Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152

14/537/09/02

ACC Ar, Nitrogen 200 ⁴

23. Jänner 2021

Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152

14/900/07/11

ACC Ar, Nitrogen 200 GDT ⁴

23. Jänner 2025

Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152

14/344/02/21

ACC IG-541/IG-01 ⁴

15. April 2025

Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152

(CHUBB) KIDDE DEUGRA

14/171/25

Ar, N₂, IG-541, Argonite⁴

9. April 2027

Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S

14/172/25

Ar, N₂, IG-541, Argonite⁴, GDT

9. April 2027

Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S

JOHNSON CONTROLS (TYCO)

14/174/25

„N₂/Argon/Argonite/IG-541 JC-R“,

12. März 2027

Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152

14/525/10/06

Inergen FE 300 bar³,

17. Dezember 2027

Ein-/Mehrbereich

Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152

14/327/22

HD Protector Düse LPG

keiner

Entsprechung mit TRVB 152 S

14/350/07/12

„N₂/Ar/Inergen LPG 300 bar iFlow“ ³

17. Dezember 2027

Ein-/Mehrbereich

Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152

MINIMAX

14/529/05/16	OXEO HD Ar/N ₂ Const.Flow 300 bar LCP ⁴ Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	18. Jänner 2027
14/399/02/15	OXEO HD DK Ar/N ₂ /IG55/IG541 ⁴ 200 und 300 bar Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	18. Jänner 2019
14/272/03/13	OXEO HD Ar/N ₂ /IG55/IG541 Const. Flow 200 und 300 bar ⁴ Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	18. Jänner 2019
14/250/06/94	Oxeo Argon/N ₂ 200 und 300 bar ³ Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	18. Jänner 2017
14/540/04/05	Löschsystem „MX-200“ Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S Interimistisch wegen neuer Bauteile verlängert bis 31.3.2017	18. März 2014
PKE		
14/632/25	PKE RX IG-100/IG541 Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	30.Juli 2027
14/635/25	PKEX FE-IG541 Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	30.Juli 2027
SIEMENS		
14/528/04/21	Sinorix NXN Ar/N ₂ /IG-541 ⁴	30. Juni 2027
14/814/09/04	Ar/N ₂ Löschsystem ⁴ Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	19. Juni 2022
14/814/05/01/04	Aufnahme Silent Düsen in PB	
14/101/05/14	Ar/N ₂ /IG-541 Löschsystem „CDT-R“ ⁴ Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	7. Februar 2024
14/1135/04/01/05	Aufnahme Silent Düsen in PB	
14/285/06/16	Löschsystem „Sinorix H ₂ O Gas“ Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	30. März 2028
14/119/09/02	Löschsystem „Sinorix 227“ Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	19. Juni 2022
TORNADO		
14/648/25	N ₂ System	6. August 2027
14/164/07/93	Tornado Trigon Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	28. Dezember 2022

14/234/04/15

Tornado FEMEX 200

Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S

11. März 2023

WAGNER

14/275/10/98

Ar/N₂/IG 541⁴ – 200 und 300 bar

inkl. Silent-Düse FirExting SILENT

Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 140 S

4. Oktober 2026

14//586/08/11

Ar/N₂/IG 541⁴ – Gleichdrucktechnik

inkl. Silent-Düse FirExting SILENT; Erw. 2014

Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 140 S

4. Oktober 2026

3. Chemische Gase

ACCURO

14/187/03/21

ACC RX 5-1-12

Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152

22. Februar 2027

CHUBB (KIDDE DEUGRA)

14/439/11/03

KD 1230

Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152

10. März 2028

JOHNSON CONTROLS (TYCO)

14/222/06/16

Sapphire 1230 25/42 bar

Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S

17. März 2028

MINIMAX

14/1087/10/07

MX 1230-E

Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152

18. Jänner 2027

14/660/05/14

CPS1230 – Schaltschranklöschsystem

Prüfung sinngemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152

5. September 2025

PKE

14/634/25

PKEX RX-FK5112

Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S

30. Juli 2027

SIEMENS

14/151/11/04 Sinorix 1230 **19. Juni 2026**
Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S

14/922/02/22 Sinorix 5112 **19. Juni 2028**
Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S

14/615/19 Smart Discharge Unit **keiner**

WAGNER

14/929/02/22 Wagner „FirExting 1230“ **17. November 2026**
Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S

4. Sauerstoffreduktionszentralen und -systeme gemäß ÖNORMEN F 3008 bzw. F 3007

BEST FIRE SYSTEMS

14/68/03/13 LC 216 **21. Oktober 2019**
SRZ gemäß ÖNORM F 3008

14/69/03/13 PermaPrevent **21. Oktober 2019**
SRA-System gemäß ÖNORM F 3007

ISOLCELL

14/539/03/11 N₂-Firefighter Multiplex **14. Oktober 2017**
SRZ gemäß ÖNORM F 3008

14/540/03/11 N₂-Firefighter **14. Oktober 2017**
SRA-System gemäß ÖNORM F 3007

14/78/04/15 ADOX N2ORS CIE **17. Jänner 2027**
SRZ gemäß ÖNORM F 3008

14/79/04/15 N2ORS **17. Jänner 2027**
SRA-System gemäß ÖNORM F 3007

MARVIL

14/817/05/15 Megas Z01 **30. September 2025**
SRZ gemäß ÖNORM F 3008

14/818/05/15 Fire safe **30. September 2025**
SRA-System gemäß ÖNORM F 3007

WAGNER

14/359/03/21 OxyControl 2.0 **7. Juli 2027**
SRZ gemäß ÖNORM F 3008

14/360/03/21

OxyReduct inkl. Schnellabsenkung **7. Juli 2027**
SRA System gemäß ON F 3007

14/498/05/11

OxyControl OC-R **29. Juli 2021**
SRZ gemäß ÖNORM F 3008

14/780/06/09

OxyReduct inkl. Schnellabsenkung **29. Juli 2021**
SRA System gemäß ON F 3007

- (1) Per Stand 12.10.2013 kein Nachweis der Entsprechung aller Bauteile mit den relevanten Teilen der EN 12094 Serie
- (2) Nachweis der Entsprechung aller Bauteile mit den relevanten Teilen der EN 12094 Serie erbracht; neuer Bericht in Ausarbeitung
- (3) Anwendungseinschränkungen hinsichtlich Ort des Notstoptasters
- (4) keine Anwendungseinschränkungen hinsichtlich Ort des Notstoptasters