Akkreditierung Austria 0023 ISO/IEC 17020

Prüfstelle für Brandschutztechnik
des österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes Ges.m.b.H.
Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle
Geschäftsführung und Geschäftsstelle:
Voitgasse 4, 1220 Wien
Telefon: +43 (0)1 544 12 33 Fax: +43 (0)1 544 12 33-40
E-Mail: office@pruefstelle.at
Website: www.prüfstelle.at
FN 148379 f
UID ATU 41970603

Stand: 17.7.2026

PRÜFBERICHTE LÖSCHSYSTEME

Generelle Anmerkungen:
• Es sind ab sofort nur mehr Löschsysteme gelistet, deren Bauteile gemäß EN 12094-Serie zertifiziert und welche gemäß ON F 3010 geprüft wurden.
• Nicht gelistete Löschsysteme entsprechen weder der mandatierten EN 12094-Serie noch der ON F 3010.

1. CO_2

FT–Zahl	Bezeichnung	Ablaufdatum
ACCURO		
14/538/09/02	ACC CO_2 Hochdruck Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	***23. Jänner 2021***
(CHUBB) KIDDE DEUGRA		
14/172/25	CO_2 Hochdruck Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 140 S	***9. April 2027***
JOHNSON CONTROLS (Tyco)		
14/289/07/13	CO_2-System LPG Hochdruck Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 140 S	***17. Dezember 2027***
MINIMAX		
14/280/08/91	CO_2-System [3] Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 140 S	***18. Jänner 2023***
14/1047/0222	CO_2 - HP LCP Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	***18. Jänner 2027***
PKE		
14/462/26	RX CO_2 Hochdruck Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	***1. Juni 2028***
SIEMENS		
14/527/04/21	Siemens Sinorix NXN CO_2	***30. Juni 2027***
14/185/09/91	Siemens Sinorix CO_2[4] Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	***19. Juni 2024***
TORNADO		

14/633/25	CO_2-System	***6. August 2027***

WAGNER

14/277/11/98	CO_2[4]	***4. Oktober 2028***
14/449/24	Fir-Exting CO_2 Niederdruck Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	***16. Mai 2026***

2. Inertgase

ACCURO

14/1064/02/23	AccurateFlow Ar/N_2/IG-541 Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152	***20. Dezember 2027***
14/537/09/02	ACC Ar, Nitrogen 200 [4] Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152	***23. Jänner 2021***
14/900/07/11	ACC Ar, Nitrogen 200 GDT [4] Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152	***23. Jänner 2025***
14/344/02/21	ACC IG-541/IG-01 [4] Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152	***15. April 2025***

(CHUBB) KIDDE DEUGRA

14/171/25	Ar, N2, IG-541, Argonite[4] Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	***9. April 2027***
14/172/25	Ar, N2, IG-541, Argonite[4], GDT Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	***9. April 2027***

JOHNSON CONTROLS (TYCO)

14/174/25	"N2/Argon/Argonite/IG-541 JC-R", Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152	***12. März 2027***
14/525/10/06	Inergen FE 300 bar[3], Ein-/Mehrbereich Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152	***17. Dezember 2027***
14/327/22	HD Protector Düse LPG Entsprechung mit TRVB 152 S	***keiner***
14/350/07/12	„N_2/Ar/Inergen LPG 300 bar iFlow" [3] Ein-/Mehrbereich Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152	***17. Dezember 2027***

MINIMAX

14/529/05/16	OXEO HD Ar/N_2 Const.Flow 300 bar	***18. Jänner 2027***

	LCP[4] Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	
14/399/02/15	OXEO HD DK Ar/N_2/IG55/IG541[4] 200 und 300 bar Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	***18. Jänner 2019***
14/272/03/13	OXEO HD Ar/N2/IG55/IG541 Const. Flow 200 und 300 bar[4] Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	***18. Jänner 2019***
14/250/06/94	Oxeo Argon/N_2 200 und 300 bar [3] Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	***18. Jänner 2017***
14/540/04/05	Löschsystem „MX-200“ Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S Interimistisch wegen neuer Bauteile verlängert bis **31.3.2017**	***18. März 2014***

PKE

14/632/25	PKE RX IG-100/IG541 Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	***30.Juli 2027***
14/635/25	PKEX FE-IG541 Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	***30.Juli 2027***

SIEMENS

14/528/04/21	Sinorix NXN Ar/N_2/IG-541[4]	***30. Juni 2027***
14/814/09/04	Ar/N_2 Löschsystem[4] Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	***19. Juni 2022***
14/814/05/01/04	Aufnahme Silent Düsen in PB	
14/101/05/14	Ar/N_2/IG-541 Löschsystem „CDT-R“[4] Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	***7. Februar 2024***
14/1135/04/01/05	Aufnahme Silent Düsen in PB	
14/285/06/16	Löschsystem „Sinorix H_2O Gas“ Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	***30. März 2028***
14/119/09/02	Löschsystem „Sinorix 227“ Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	***19. Juni 2022***

TORNADO

14/648/25	N_2 System	***6. August 2027***
14/164/07/93	Tornado Trigon Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	***28. Dezember 2022***
14/234/04/15	Tornado FEMEX 200 Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	***11. März 2023***

WAGNER

14/275/11/98	Ar/N_2 /IG 541[4] – 200 und 300 bar inkl. Silent-Düse FirExting SILENT Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 140 S	***4. Oktober 2028***
14//586/09/11	Ar/N_2/IG 541[4] – Gleichdrucktechnik inkl. Silent-Düse FirExting SILENT; Erw. 2014 Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 140 S	***4. Oktober 2028***

3. Chemische Gase

ACCURO

14/187/03/21	ACC RX 5-1-12 Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152	***22. Februar 2027***

CHUBB (KIDDE DEUGRA)

14/439/11/03	KD 1230 Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152	***10. März 2028***

JOHNSON CONTROLS (TYCO)

14/222/06/16	Sapphire 1230 25/42 bar Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	***17. März 2028***

MINIMAX

14/1087/10/07	MX 1230-E Prüfung gemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152	***18. Jänner 2027***
14/660/05/14	CPS1230 – Schaltschranklöschsystem Prüfung sinngemäß ÖNORM F 3010 und TRVB S 152	***5. September 2025***

PKE

14/634/25	PKEX RX-FK5112 Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	***30.Juli 2027***

SIEMENS

14/151/11/04	Sinorix 1230 Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	***19. Juni 2026***
14/922/02/22	Sinorix 5112	***19. Juni 2028***

	Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	
14/615/19	Smart Discharge Unit	***keiner***

WAGNER

14/929/03/22	Wagner „FirExting 1230“ Prüfung gemäß ON F 3010 und TRVB 152 S	***17. November 2028***

4. Sauerstoffreduktionszentralen und -systeme gemäß ÖNORMEN F 3008 bzw. F 3007

BEST FIRE SYSTEMS

14/68/03/13	LC 216 SRZ gemäß ÖNORM F 3008	***21. Oktober 2019***
14/69/03/13	PermaPrevent SRA-System gemäß ÖNORM F 3007	***21. Oktober 2019***

ISOLCELL

14/539/03/11	N_2-Firefighter Multiplex SRZ gemäß ÖNORM F 3008	***14. Oktober 2017***
14/540/03/11	N_2-Firefighter SRA-System gemäß ÖNORM F 3007	***14. Oktober 2017***
14/78/04/15	ADOX N2ORS CIE SRZ gemäß ÖNORM F 3008	***17. Jänner 2027***
14/79/04/15	N2ORS SRA-System gemäß ÖNORM F 3007	***17. Jänner 2027***

MARVIL

14/817/05/15	Megas Z01 SRZ gemäß ÖNORM F 3008	***30. September 2025***
14/818/05/15	Fire safe SRA-System gemäß ÖNORM F 3007	***30. September 2025***

WAGNER

14/359/03/21	OxyControl 2.0 SRZ gemäß ÖNORM F 3008	***7. Juli 2027***
14/360/03/21	OxyReduct inkl. Schnellabsenkung SRA System gemäß ON F 3007	***7. Juli 2027***

Prüfstelle für Brandschutztechnik
des österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes Ges.m.b.H.
Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle
Geschäftsführung und Geschäftsstelle:
Voitgasse 4, 1220 Wien
Telefon: +43 (0)1 544 12 33 Fax: +43 (0)1 544 12 33-40
E-Mail: office@pruefstelle.at
Website: www.prüfstelle.at
FN 148379 f
UID ATU 41970603

14/498/05/11	OxyControl OC-R SRZ gemäß ÖNORM F 3008	***29. Juli 2021***
14/780/06/09	OxyReduct inkl. Schnellabsenkung SRA System gemäß ON F 3007	***29. Juli 2021***

(1) Per Stand 12.10.2013 kein Nachweis der Entsprechung aller Bauteile mit den relevanten Teilen der EN 12094 Serie
(2) Nachweis der Entsprechung aller Bauteile mit den relevanten Teilen der EN 12094 Serie erbracht; neuer Bericht in Ausarbeitung
(3) Anwendungseinschränkungen hinsichtlich Ort des Notstoptasters
(4) keine Anwendungseinschränkungen hinsichtlich Ort des Notstoptasters